



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie

Olsztyn, 8 czerwca 2026 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach wody pobranej 3 czerwca 2026 r. z sieci wodociągu publicznego w Rusi (powiat olsztyński, gmina Stawiguda) zaopatrującego miejscowość Ruś stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na nieprawidłowe zmiany ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C tj. >300 jtk/1 ml.

Woda przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

2 min.



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Teresa Parys
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Olsztynie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
ul. Żołnierska 16 | 10-561 Olsztyn
+48 89 524 83 00
adres e-mail: psse.olsztyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-23426-66114-GEUHR-25